



T.E.S.I. S.r.l.

Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B

52010 Subbiano, Arezzo

P.Iva 01465450516

Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978

Fax +39 0575 421282

info@tesi101.com - www.tesi101.com

Centro di Taratura LAT N° 101

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura

Accredited Calibration Laboratory



LAT N° 101

Pagina 1 di 4

Page 1 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101

O542_2024_ACCR_VX

Certificate of Calibration

- data di emissione
date of issue
- cliente
customer
- destinatario
receiver

2024-03-16
Ci.Ti.Esse S.r.l.
Via Parini, 3 - 22069 Rovellasca (CO)
Ci.Ti.Esse S.r.l.
Via Parini, 3 - 22069 Rovellasca (CO)

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N°101 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

Si riferisce a

Referring to

- oggetto
item
- costruttore
manufacturer
- modello
model
- matricola
serial number

Dispositivo di misura della velocità istantanea di veicoli
EngiNe
EnVES EVO MVDm 1507
CMP3789161 (rilevatore laser) + AM1152H (elaboratore) + VE1365.1-ACCC8ED31EE4 (VistaEnVES1365)

- data di ricevimento oggetto
date of receipt of item
- data delle misure
date of measurements
- registro di laboratorio
laboratory reference

2024-03-14
2024-03-16
RLT_ACCR_2024_VX

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 101 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)
Ing. Marco Paladini

FIRMATO ELETTRONICAMENTE - ELECTRONICALLY SIGNED



T.E.S.I. S.r.l.

Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B

52010 Subbiano, Arezzo

P.Iva 01465450516

Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978

Fax +39 0575 421282

info@tesi101.com - www.tesi101.com

Centro di Taratura LAT N° 101

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura

Accredited Calibration Laboratory



LAT N° 101

Pagina 2 di 4

Page 2 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 O542_2024_ACCR_VX

Certificate of Calibration

1-MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA

L'oggetto in taratura è un dispositivo di misura di velocità istantanea di veicoli con sistema di rilevazione a tecnologia LIDAR.

La risoluzione del dispositivo in taratura è: 1 km/h.

La taratura è stata effettuata transitando con diversi veicoli in allontanamento nello spazio di rilevazione dello strumento in taratura (UUT - Unit Under Test) e misurando simultaneamente la velocità con il sistema di misura di riferimento del Centro (vref) e quello in taratura (vuut). I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura P_AUTOV1 revisione 13b, in conformità ai requisiti del capo 3 del D.M.282 del 2017-06-13.

Tipo di verifica di taratura: successiva a quella iniziale.

La taratura è stata eseguita nel sito T.E.S.I. codice: 6 pista.

La riferibilità ha origine dai campioni di riferimento:

- matricola N. 06179, Certificato di Taratura N. 23-0200-03 emesso dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica I.N.Ri.M.

- matricola 357951, Certificato di Taratura N. I545_2023_ACCR_MC, emesso dal Centro di Taratura LAT101

La taratura è stata eseguita nelle seguenti condizioni ambientali:

- temperatura nel campo (13 ± 3) °C ed umidità relativa nel campo (58 ± 5) %

Nota: il certificato di taratura del campione di riferimento di tempo e frequenza è quello in stato di validità all'atto della taratura dei campioni di lavoro utilizzati nella taratura del misuratore di velocità



T.E.S.I. S.r.l.
Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B
52010 Subbiano, Arezzo
P.Iva 01465450516
Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978
Fax +39 0575 421282
info@tesi101.com - www.tesi101.com

Centro di Taratura LAT N° 101
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory



LAT N° 101

Pagina 3 di 4
Page 3 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 0542_2024_ACCR_VX
Certificate of Calibration

2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA

2.1 Campo di velocità fino a 100 km/h

Scarto medio della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento ($V_{UUT}-V_{ref}$)	$(-0,48 \pm 0,43)$ km/h
Scarto minimo della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento	$(-2,54 \pm 0,90)$ km/h
Scarto massimo della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento	$(1,07 \pm 0,90)$ km/h
Numero di misure	26

2.2 Campo di velocità oltre 100 km/h


Scarto relativo medio della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento ($(V_{UUT}-V_{ref}) / V_{ref}$)	$(-0,85 \pm 0,44)$ %
Scarto relativo minimo della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento	$(-2,85 \pm 0,92)$ %
Scarto relativo massimo della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento	$(1,03 \pm 0,92)$ %
Media dei rapporti tra la velocità misurata dall'UUT e dal riferimento ($R=V_{UUT}/V_{ref}$)	$0,991 \pm 0,004$
Minimo dei rapporti tra la velocità misurata dall'UUT e dal riferimento	$0,971 \pm 0,009$
Massimo dei rapporti tra la velocità misurata dall'UUT e dal riferimento	$1,010 \pm 0,009$
Numero di misure	48

I risultati delle misure, tenuto conto dell'incertezza di taratura secondo la regola decisionale stabilita dalla circolare ACCREDIA N.04/2019/DT, sono conformi ai limiti ammessi per la verifica di taratura successiva all'iniziale, stabiliti ai capi 3.7 e 3.8 b) del DM. 282 del 2017-06-13 pubblicato su GU n. 177 del 2017-07-31.


La minima velocità misurata nella taratura è stata 35,9 km/h
La massima velocità misurata nella taratura è stata 244,3 km/h

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 0542_2024_ACCR_VX
Certificate of Calibration

2.3 Distribuzione degli errori per velocità fino a 100 km/h



2.4 Distribuzione degli errori per velocità superiori a 100 km/h



22069 ROVELLASCA (CO) – Via Parini n. 3
Tel. (02) 963.43.686
Fax (02) 963.44.347
E-mail: info@citiese.com
P.E.C.: info@pec.citiese.com
Sito: www.citiese.com

ATTESTATO DI CORRETTA FUNZIONALITA'

Con la presente si dichiara e si certifica che il misuratore di velocità costituito da:

Apparecchio	Componenti	Matricola
Enves Evo 1507	Elaboratore	AM1152H
	Laser	CMP3789161

E' stata verificata nella sua funzionalità e testato su strada in presenza di traffico veicolare ed ne è stato attestato il regolare funzionamento in tutte le sue componenti indicate **con esito positivo**

La verifica della strumentazione è stata effettuata in conformità al D.M. n. 282 del 13/06/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in G.U. n.177 del 31 luglio 2017 con oggetto: *Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale.*

Nel corso della verifica di funzionalità è stata valutata la capacità dello strumento di fornire indicazioni attendibili e che lo stesso può essere utilizzato dagli organi di polizia su strada aperta al passaggio di veicoli

La corretta funzionalità è stata verificata a seguito emissione del Certificato di Taratura

Il presente attestato di corretta funzionalità, non sostituisce Modello 1 allegato al D.M. n. 282 del 13/06/2017 ma è propedeutico all'effettuazione della verifica di funzionalità effettuata da Vs personale di polizia all'atto del primo servizio di rilevazione che dovrà essere attestata mediante redazione dell'apposito modulo in conformità al medesimo decreto.

Data del rilascio: 19/03/2024

Il tecnico che ha eseguito la verifica

CI.TI.ESSE
Marco Saffari